



TEKNOLOGISK INSTITUT

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300
Notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235

Prøvningsattest IV

Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2521-EN

Emne: Varde Nova 1

Rekviert: Varde Ovne AS, Pottemagervej 1, 7100 Vejle

Procedure:	X	Prøvning efter DS/EN13240/A2:2004
		Prøvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmåling)
	X	Emissionsmåling af støv og OGC

Prøvningsresultater


Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN 13240 er foretaget med brænde der påfyres manuelt, og følgende resultater blev opnået:

Nominal ydelse:	5,4	kW
CO-emission:	0,0966	% - henført til 13 % O ₂
Virkningsgrad:	76	%
Røggastemperatur:	286	°C
Afstand til bagvæg:	250	mm (normalopstilling mod brandbar væg)
Afstand til sidevæg:	400	mm (normalopstilling mod brandbar væg)

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883:

Partikler efter NS 3058:	#	g/kg (tørstof) middelværdi (krav: ≤4)
Partikler efter NS 3058:	#	g/kg (tørstof) maksimalt (krav: ≤8)
OGC efter CEN/TS 15883:	115	mgC/Nm ³ ved 13% O ₂ (krav: ≤120)
Støv efter CEN/TS 15883:	17	mg/Nm ³ ved 13% O ₂ (krav: ≤30)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten.
For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Aarhus, den 9-7-2020  Jes Sig Andersen Seniorspecialist	Skorstensfejerpåtegning
---	-------------------------

På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 541 af 27/4-2020 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW.